



# Bericht für den Gast



Außenansicht Arche Nebra

## Arche Nebra

### Anschrift

Arche Nebra  
An der Steinklöbe 16  
06642 Nebra (Untsrut)

### Kontaktdaten

Tel.: 03 44 61 – 25 52 0  
E-Mail: [info@himmelsscheibe-erleben.de](mailto:info@himmelsscheibe-erleben.de)  
Web: [www.himmelsscheibe-erleben.de](http://www.himmelsscheibe-erleben.de)



# Prüfergebnis

Die **Arche Nebra** wurde am 20. Februar 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2015 bis Juli 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

Es wurde das Museumsgebäude (Foyer mit Cateringbereich, Ausstellung, Planetarium/Trauzimmer, Panoramasaal, Veranstaltungsräume 1 und 2) erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
Parkplatz	✓	✓	✓	✓		
Eingang	✓	✓	✓	✓		
Foyer und Shop, Erdgeschoss	✓	✓	✓	✓		
Cateringbereich, Erdgeschoß	✓	✓	✓	✓		
Freisitz am Cateringbereich, Erdgeschoss	✓	✓	✓	✓		
Treppen und Aufzug	✓	-	-	-	Die Aufzugskabine hat eine Größe von 109 x 122 cm.	
Planetarium/Trauzimmer, Obergeschoss	✓	✓	✓	✓	Nur über Treppen/Aufzug erreichbar	
Ausstellungsraum, Obergeschoss	✓	✓	✓	✓	Nur über Treppen/Aufzug erreichbar	
Panoramasaal, Obergeschoss	✓	✓	✓	✓	Nur über Treppen/Aufzug erreichbar	
Veranstaltungssaal 1, Untergeschoss	✓	✓	✓	✓	Nur über Treppen/Aufzug erreichbar	

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Veranstaltungssaal 2, Untergeschoss		✓	✓	✓	✓	Nur über Treppen/Aufzug erreichbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung		✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken: 128 cm x 285 cm; nur über Treppen/Aufzug erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos über eine Rampe (Steigung 3 %).
- Der Kassentresen ist 106 cm hoch. Es besteht eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation.



- Alle Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug zu erreichen.
- Die Aufzugskabine ist 109 cm x 122 cm groß.
- Alternativ stehen Treppen zur Verfügung.
- Bei den Türen handelt es sich um keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- In den Räumen sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Exponate / Waren sind teilweise im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im Cateringbereich sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Relevante Bewegungsflächen sind meist mind. 150 cm x 150 cm groß (Ausnahme: WC).

### Services

- Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Klappstühle
- Es wird ein Abholservice für Menschen mit Gehbehinderung angeboten: Diese werden vom Servicepersonal mit einem Rollstuhl vom Parkplatz außerhalb des Museumsgeländes abgeholt und im Anschluss an den Besuch dorthin zurückgebracht.
- Auf der Internetseite werden Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer bereitgehalten.
- Auf der Internetseite gibt es Informationen zur barrierefreien An- und Abreise.

### WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsfläche neben dem WC ist links 83 cm x 70 cm, rechts 145 cm x 70 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.



---

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Die Etagen sind über Treppen oder einen Aufzug erreichbar. Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs nicht optisch.

### Cateringbereich

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es gibt Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld oder den Blickkontakt einschränken.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Räume und Wege sind beleuchtet.
- Die Räume sind über Treppen oder einen Aufzug erreichbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.



- Die Treppen und Treppenbereiche sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- In Räumen und Wegen sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände bzw. Stolperstellen vorhanden (Ausnahme: Ausstellungsraum).
- Die Wand kann teilweise als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.

### Services

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es werden Führungen für Gäste mit Sehbehinderung und blinde Gäste angeboten.
- Es ist ein Audioguide verfügbar.
- Auf der Internetseite werden Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen bereitgehalten.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.
- Die Beschilderung erfolgt teilweise mit Piktogrammen.
- Bei Wegen ist das jeweilige Ziel in Sichtweite.
- Es stehen keine Informationen in leichter Sprache, mit Piktogrammen oder Bildern vorhanden.