

## Kurzbericht



Erlebnisbad "Saaleperle" Bernburg (Saale) | ©Manuela Fischer

## Erlebnisbad "Saaleperle" Bernburg (Saale)

Am Stadtbad 65  
06406 Bernburg (Saale)

Tel: +49 3471 6422351  
Fax: +49 3471 6422353

info@bernburger-freizeit.de  
[https://www.bernburger-freizeit.de/  
freizeit-kultur/erlebnisbad/](https://www.bernburger-freizeit.de/freizeit-kultur/erlebnisbad/)

### Herzlich willkommen!

Das moderne und großflächig angelegte Freibad im Bernburger Stadtteil Neuborna bietet seinen Gästen von Mai bis September viele Attraktionen: Neben Wasserkanone, Wasserigel und Schwallduschen findet man auch eine 72 Meter lange Riesenrutsche, eine Breitrutsche, einen Strömungskanal, einen Matschspielplatz, Bodensprudler, Massagedüsen sowie drei große Whirlpools. Durch eine Wärmehalle und beheiztes Wasser in allen Becken kann man das Erlebnisbad auch an weniger schönen Tagen nutzen. Für weitere Freizeitaktivitäten stehen zwei Beachvolleyball-Anlagen, ein Kinderspiel und ein Bolzplatz sowie Tischtennisplatten zur Verfügung.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Erlebnisbad "Saaleperle" Bernburg (Saale)

06406 Bernburg (Saale), Zertifikats-ID: PA-12897-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Juni 2022 – Mai 2025**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



Erlebnisbad  
"Saaleperle" Bernburg  
(Saale) – Babybecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbad  
"Saaleperle" Bernburg  
(Saale)

©Manuela Fischer



Erlebnisbad  
"Saaleperle" Bernburg  
(Saale)

©Manuela Fischer



Erlebnisbad  
"Saaleperle" Bernburg  
(Saale) – Liegewiese

©Manuela Fischer



Erlebnisbad  
"Saaleperle" Bernburg  
(Saale) – Spielplatz

©Manuela Fischer

---

## Überblick

- Großer öffentlicher Parkplatz
- Bushaltestelle vor der Tür
- Bistro im Eingangsbereich
- Großzügig gestaltete Umkleidekabinen
- Großer Liegebereich unter Bäumen
- Verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder
- 72 m lange Riesenrutsche
- Beheizbare Becken

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Stufenloser Eingang auf das Gelände
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über eine Rampe erreichbar
- Durchschreitebecken zwischen Liegewiese und Schwimmbadbereich ohne Stufen (Ein- und Austritt mit Schräge)
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen

- WC für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- WC/Dusche ist gleichzeitig Umkleide für Menschen mit Behinderung
- Hebelift am Erlebnisbecken vorhanden
- Flache Treppenstufen mit Handläufen
- Kontrastreiche Beckenränder
- Sitzgelegenheiten im Schwimmbadbereich

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein großer Parkplatz in 50 m Entfernung vorhanden. Es gibt vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- In 75 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Neuborna Erlebnisbad Saaleperle“. Der Weg zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 2 %.
- Das Gelände ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe zugänglich.
- Die Rampe vom Eingang/Umkleiden/WC für Menschen mit Behinderung zur Liegewiese/Schwimmbadbereich hat eine maximale Neigung von 8 % und eine Gesamtlänge von 12 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kassenschalter ist 88 cm hoch.
- Außenwege sind mindestens 180 cm breit, leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 2 %.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Zum Einstieg in das Erlebnisbecken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf und einen Personenlift. Am Schwimmer- und Sprungbecken ist eine Leiter mit Handlauf vorhanden.
- Am Eingang zum Schwimmbad gibt es ein Bistro mit stufenlos zugänglicher Terrasse.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, gleichzeitig Umkleide und Dusche (Erdgeschoss, in der Nähe des Eingangs)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
hinter der Tür und vor dem WC mindestens 140 cm x 150 cm;  
vor dem Waschbecken 160 cm x 160 cm;  
links neben dem WC 100 cm x 55 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Wärmehalle (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
hinter der Tür 137 cm x 140 cm;  
vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 80 cm;  
rechts neben dem WC 90 cm x 55 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Im Raum ist eine Liege vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Auf der Terrasse des Bistros sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang mit Kassenbereich ist visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und haben keinen Handlauf.
- Der Beckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Erlebnisbades sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**Parken**

©Manuela Fischer



**Bushaltestelle  
"Neuborna  
Erlebnisbad  
Saaleperle"**

©Manuela Fischer



**Eingang**

©Manuela Fischer



**Kasse**

©Manuela Fischer



**Baugleiche Türen  
zum WC/Umkleide/  
Babywickelraum**

©Manuela Fischer



**Wickelraum**

©Manuela Fischer



**Umkleiden**

©Manuela Fischer



**Öffentliches WC /  
Dusche / Umkleide  
für Menschen mit  
Behinderung**

©Manuela Fischer



## Rutschen und Spielplatz

©Manuela Fischer



## Rutschen und Spielplatz

©Manuela Fischer



## Rutschen und Spielplatz

©Manuela Fischer



## Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



## Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



## Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



## Schwimmerbecken

©Manuela Fischer



## Schwimmbadbereich, Babybecken

©Manuela Fischer



## Treppe am Eingang

©Manuela Fischer



## Rampe am Eingang

©Manuela Fischer



## Wärmehalle mit Schwimmbecken

©Manuela Fischer



## Wärmehalle mit Schwimmbecken

©Manuela Fischer



## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Wärmehalle

©Manuela Fischer



## Bistro

©Manuela Fischer

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

