

## Kurzbericht



Jagdhaus | ©Claudia Kepke

## Jugendherberge „Carl Wentzel“ Gorenzen

Hagen 2-4  
06343 Mansfeld OT Gorenzen

Tel: +49 34782 20384

[gorenzen@jugendherberge.de](mailto:gorenzen@jugendherberge.de)  
<http://www.jugendherberge-gorenzen.de>

### Herzlich willkommen!

Die Jugendherberge Gorenzen liegt im Südharz – direkt am herrlichen Wald mit seinen schönen Wanderwegen und in der Nähe des Geburtshauses von Martin Luther. Unsere Jugendherberge ist perfekt für alle, die Spaß an Bewegung und an der Natur haben. Auf unserem großen Gelände erwarten euch zahlreiche Sportanlagen, drei Harzer Grillhütten, ein Lagerfeuerplatz und eine Kegelbahn. Neben unserem Haupthaus gibt es das Jagdhaus mit 28 Betten, das Gruppen exklusiv buchen können.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Jugendherberge „Carl Wentzel“ Gorenzen

06343 Mansfeld OT Gorenzen, Zertifikats-ID: PA-1034-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Dezember 2023 – November 2026**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



## Eingangsbereich

©Claudia Kepke

---

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Nicht ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Eine Klingel ist an der Treppe zur Rezeption vorhanden. Bei Bedarf findet die Anmeldung neuer Gästegruppen im Speiseraum statt.
- Bettenhaus und Speiseraum stufenlos zugänglich
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde willkommen
- Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer
- WC seitlich mit einem Rollstuhl anfahrbar
- Klappbarer Haltegriff mindestens auf der anfahrbaren Seite
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es stehen nicht ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Rezeptionshaus 30 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Rezeptionshaus mit 5 Stufen. Eine Klingel ist vorhanden. Die Anmeldung erfolgt für Gruppen bei Bedarf im Speiseraum (separates Gebäude, stufenlos erreichbar).
- Das Bettenhaus, Kegelbahn und Speiseraum sind stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

## **Barrierefrei konzipierte Zimmer 17 und 20 (Mehrbettzimmer, baugleich)**

- Die Zimmer liegen in einem separaten, stufenlos zugänglichen Gebäude.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen: vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 200 cm x 150 cm; rechts neben dem Bett 109cm x 220 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 45 cm hoch.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 109 cm.

## **Badezimmer zu Zimmer 17 und 20 (über den Flur erreichbar)**

- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor dem WC und dem Waschbecken 109 cm x 124 cm; rechts vom WC 33 cm x 55 cm und links 81 cm x 55 cm.
- Links vom WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Duschfläche ist 170 cm x 145 cm groß.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den Mehrbettzimmern 17 und 20 gibt es keine frei verfügbaren Steckdosen in der Nähe der Betten .
- Es steht ein WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Im Speiseraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen gibt es nicht.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind meist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren haben keine Sicherheitsmarkierungen.
- Am Eingang des Speiseraums befindet sich eine 100 cm lange Rampe mit 7 % Steigung. Im Speiseraum gibt es keine Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo der Herberge sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist nicht in Sichtweite, es sind keine Wegzeichen in ständig sichtbaren Abstand vorhanden.
- Informationen sind in Leichter Sprache und in fotorealistischer Darstellung verfügbar.

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

