

Kurzbericht



Jugendherberge Schierke | ©DSFT Berlin

Jugendherberge Schierke

Brockenstraße 48
38879 Schierke

Tel: +49 39455 51066

schierke@jugendherberge.de
<http://www.jugendherberge-schierke.de>

Herzlich willkommen!

Die Jugendherberge Schierke liegt am Fuß des Brockens und im Herzen des Nationalparks Harz. Ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die fantastische Natur und die hübschen Städtchen des Harzes! Anschließend entspannt ihr auf unserer Terrasse mit Blick zur „Kalten Bode“ oder lasst euch in der Cafeteria verwöhnen. Mit ihrer großen Sporthalle, zwei Bowlingbahnen und fünf Seminarräumen ist unsere moderne Jugendherberge perfekt für Familien, Schulklassen, Tagungs- und Sportgruppen.

PRÜFERGEBNIS

für

Jugendherberge Schierke

38879 Schierke, Zertifikats-ID: PA-1051-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Dezember 2023 – November 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Jugendherberge
Schierke

©DSFT Berlin



Speiseraum

©Manuela Fischer



Tagungsraum

©Manuela Fischer



Zimmerbeispiel

©Manuela Fischer



Badezimmer

©Manuela Fischer



Billardraum

©Manuela Fischer



Sporthalle

©Manuela Fischer

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof (nach Anfrage)
- Gebäude stufenlos zugänglich über eine Rampe
- Fast alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos, über Rampen oder Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde willkommen
- WC im Zimmer seitlich mit einem Rollstuhl anfahrbar

- Klappbarer Haltegriff mindestens auf der anfahrbaren Seite
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es sind zwei nicht ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung hinter dem Haus vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen nur teilweise leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang. Der Weg ist 110 cm lang.
- Der Eingang ist stufenlos über eine 6 m lange Rampe mit 4 % Steigung erreichbar.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Bereiche sind stufenlos erreichbar.
- Das Untergeschoss mit Bowlingbahn ist von außen stufenlos zugänglich. Der Billard-Spielraum nur über 3 Stufen erreichbar.
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Tür zur Bowlingbahn mit 81 cm
- Es sind im Speiseraum und in der Cafeteria höhenverstellbare Tische vorhanden.
- Das Haus verfügt über einen Aufzug.

Zimmer 7 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 230 cm x 104 cm;
rechts neben dem Bett 290cm x 150 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Zimmer 8 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 300 cm x 211 cm;
rechts neben dem Bett 290cm x 120 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Badezimmer für Zimmer 7 und 8

- Das Bad liegt in der Mitte zwischen Zimmer 7 und 8 und kann durch einen entsprechenden Schließmechanismus verriegelt werden (Besetzt-Zeichen ist in den Zimmern sichtbar).
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 145 cm x 150 cm.
- von rechts ist das WC anfahrbar (Maße: 135 cm x 66 cm).
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.

- Der ebenerdige Duschbereich ist 150 cm x 150 cm groß.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage und keinen Alarm im Gebäude.
- Im Speiseraum und in der Cafeteria sind Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, vorhanden.
- Im Zimmer 7 und 8 ist jeweils eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Im Fernsehraum 004 steht ein Fernseher mit Videotext zur Verfügung, in den Zimmern nicht.
- Der WLAN-Zugang ist kostenpflichtig.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Allgemeine Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Außenbereich ist die Gehwegbegrenzung taktil erfassbar. Bodenindikatoren gibt es nicht.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es gibt Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- Informationen sind nicht als Piktogramme oder Bilder dargestellt.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

