

Kurzbericht



Restaurant La Porte | ©DSFT Berlin

Hotel und Restaurant La Porte mit Wohnmobilstellplatz

Im Wald 3
39517 Angern OT Bertingen

Tel: +49 39366 979000

info@hotel-laporte.de
<https://www.hotel-laporte.de/>

Herzlich willkommen!

In einem Waldgebiet in der Nähe des Ortes Bertingen (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt) entstand auf dem Gebiet des ehemaligen Pionierferienlagers „Friedrich Engels“ das neue „La Porte Hotel und Restaurant“.

Das Hotel liegt direkt am Elberadweg Dresden-Cuxhaven und nur rund einhundert Meter vom Elbhang entfernt. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die Alte Elbe, die weitläufigen Elbwiesen und kann auch in der Ferne die Stromelbe erblicken.

Bereits seit April 2005 laden das Restaurant „La Porte“ mit einem Biergarten und hausgemachtem Eis direkt am Elberadweg und die ersten Ferienhäuser zum Verweilen ein.

Insgesamt verfügt unser Haus über 23 freundlich und geschmackvoll eingerichtete Einzel- und Doppelzimmer sowie über 12 Apartments und vier Ferienhäuser.

PRÜFERGEBNIS

für

Hotel und Restaurant La Porte mit Wohnmobilstellplatz

39517 Angern OT Bertingen, Zertifikats-ID: PA-13779-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Dezember 2023 – November 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Festsaal

©DSFT Berlin



Hoteleingang

©DSFT Berlin



Zimmer 4.2

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer 4.2

©DSFT Berlin



Hotel und Restaurant
La Porte

©DSFT Berlin



Einfahrt zum
Wohnmobilstellplatz

©DSFT Berlin



Wohnmobilstellplatz
– Sanitärgebäude

©DSFT Berlin

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Öffentliche Parkplätze vorhanden
- Alle Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für Gäste nutzbaren Räume und Bereiche sind stufenlos oder über Rampen erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde willkommen
- Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer

- Mindestens ein hochklappbarer Haltegriff an der anfahrbaren Seite vom WC
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- Wohnmobilstellplätze stufenlos erreichbar

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen öffentlichen Parkplatz. Gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung sind nicht vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 120 m lang.
- Die Gebäude und alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist 119 cm hoch. Es ist eine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer 4.2 (Doppelzimmer)

- Es gibt ein weiteres baugleiches Zimmer 4.7.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 120 cm x 150 cm;
links neben dem Bett 120 cm x 200 cm, rechts neben dem Bett 40 cm x 200 cm.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 120 cm breit.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC 90 cm x 58 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind hochklappbare Haltegriffe links und rechts vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 100 cm x 100 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden. Es sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Hotel, Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 110 cm x 140 cm;
rechts neben dem WC 54 cm x 72 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.

- Es sind hochklappbare Haltegriffe links und rechts vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Wohnmobilstellplatz)

- Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 160 cm x 93 cm;
links neben dem WC 80 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 100 cm x 70 cm.
- Es sind hochklappbare Haltegriffe links und rechts vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 150 cm x 140 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden. Es sind Haltegriffe vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt im gesamten Haus einen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- In den erhobenen Zimmern ist eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

