

Kurzbericht



Land-gut-Hotel Seeblick Klietz | ©Ramona Wolf

Land-gut-Hotel Seeblick Klietz

Genthiner Str. 9
39524 Klietz

Tel: +49 39327 93500
Fax: +49 39327 93835

seeblick-klietz@t-online.de
www.seeblick-klietz.de

Herzlich willkommen!

Liebe Gäste, wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem familiengeführten Land-gut-Hotel "Seeblick" im Elb-Havel-Winkel, Ihrem Geheimtipp in der Altmark.

Die einzigartige Naturlandschaft des historisch geprägten Landstrichs zieht sich von Tangermünde, Stendal und Havelberg bis in die Region des Havellandes nach Rathenow. An der Straße der Romanik zeichnen wir uns als idealen Ausgangspunkt für allerlei Ausflugsmöglichkeiten in die nähere und weitere Umgebung des Elbe-Havel-Winkels aus.

Unseren Hotelgästen stehen folgende Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- 2 Einzelzimmer
- 24 Doppelzimmer (davon 1 behindertengerecht), mobile Aufbettung mit Gästebetten möglich
- 1 Familienzimmer (4 Personen)
- 2 Apartments mit Aufbettung möglich

PRÜFERGEBNIS

für

Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

39524 Kietz, Zertifikats-ID: PA-12045-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2021 – Juni 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

©Ramona Wolf



Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

©Manuela Fischer



Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

©Manuela Fischer



Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

©Manuela Fischer



Land-gut-Hotel Seeblick Kietz

©Manuela Fischer

Überblick

- in ruhiger, waldreicher und ländlicher Umgebung gelegen
- kleiner Badeteich, Grillplatz und Kinderspielplatz in unmittelbarer Nähe des Hotels vorhanden
- Familienfeiern und Veranstaltungen im großen Saal oder im Wintergarten möglich
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Restaurant mit regionalen Gerichten, Wildspezialitäten aus eigener Produktion
- Ausgangspunkt für touristische Erkundungen in die Altmark und den Elb-Havel-Winkel
- Busanbindung im Ort in die nächsten größeren Städte Tangermünde, Havelberg, Salzwedel

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- ein barrierefrei konzipiertes Zimmer im Gästehaus
- alle Bereiche stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen
- kostenloses WLAN

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen nicht gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Haupteingang und zur Rezeption ist 60 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 16 m.
- In der Nähe befindet sich die Bushaltestelle Klietz.
- Das Hotelgebäude mit Restaurant, die Rezeption, der Veranstaltungssaal und das Gästehaus sind stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine im Gästehaus ist 110 cm x 138 cm groß. Die Aufzugtür ist 102 cm breit.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90cm breit. Ausnahmen: Die Badtür im Zimmer 32 ist 70 cm breit.
- Die Rezeption ist 116 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant/Wintergarten sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollator

Gästehaus: Zimmer 32 (Doppelzimmer, 1. Obergeschoss)

- Die Zimmertür ist 89 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 89 cm x 125 cm groß.
- Der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 113 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 120 cm x 160cm;
links neben dem Bett 62 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 52 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 56 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Das Bad ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (sehr kleine Bewegungsflächen, keine Haltegriffe etc.).

Gästehaus: Zimmer 10 (Doppelzimmer, Erdgeschoss)

- Die Zimmertür ist 94 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 140 cm x 150 cm groß.

- Der schmalste Durchgang im Schlafrum ist 132 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 150cm;
links neben dem Bett 98 cm x 250 cm; rechts neben dem Bett 158 cm x 250 cm.
- Das Bett ist 56 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist vorhanden.
- Die Badtür ist 94 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 118 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Tür ist 94 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 140 cm x 150 cm;
vor dem WC 125 cm x 160 cm;
vor dem Waschbecken 150 cm x 160 cm;
links neben dem WC 105 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 85 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Restaurant/Wintergarten sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen im Restaurant (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- In den erhobenen Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.
- Es wird für gehörlose Menschen eine technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen auf Anfrage in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden (im Gästehaus).
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant / Wintergarten ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme, fotorealistische Darstellung).
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer



Eingang: Rezeption

©Manuela Fischer



Eingang: Rezeption

©Manuela Fischer



Hotel: Eingang

©Manuela Fischer



Hotel: Restaurants

©Manuela Fischer



Hotel: Restaurants

©Manuela Fischer



Hotel: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Hotel: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Hotel: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Gästehaus: Eingang

©Manuela Fischer



Gästehaus: Eingang

©Manuela Fischer



Gästehaus: Eingang

©Manuela Fischer



Gästehaus EG: Zimmer 10 mit Bad

©Manuela Fischer



Gästehaus EG: Zimmer 10 mit Bad

©Manuela Fischer



Gästehaus EG: Zimmer 10 mit Bad

©Manuela Fischer



Gästehaus 1.OG: Zimmer 32 mit Bad

©Manuela Fischer



Gästehaus 1.OG: Zimmer 32 mit Bad

©Manuela Fischer



**Gästehaus 1.OG:
Zimmer 32 mit Bad**

©Manuela Fischer



**Gästehaus 1.OG:
Zimmer 32 mit Bad**

©Manuela Fischer



**Gästehaus 1.OG:
Zimmer 32 mit Bad**

©Manuela Fischer



**Gästehaus 1.OG:
Zimmer 32 mit Bad**

©Manuela Fischer



**Gästehaus 1.OG:
Zimmer 32 mit Bad**

©Manuela Fischer



EG: Saal

©Manuela Fischer



EG: Saal

©Manuela Fischer



EG: Saal

©Manuela Fischer

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen **„Information zur Barrierefreiheit“** signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen **„Barrierefreiheit geprüft“** basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft“** liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

