

## Kurzbericht



Wörlitzer Park im Gartenreich Dessau Wörlitz | Kulturstiftung Dessau-Woerlitz

## Wörlitzer Park im Gartenreich Dessau Wörlitz

Kirchgasse  
06785 Oranienbaum-Wörlitz OT  
Wörlitz

Tel: +49 34905 4090

[schloss-woerlitz@gartenreich.de](mailto:schloss-woerlitz@gartenreich.de)  
[https://www.gartenreich.de/de/schloesser-  
u-gaerten/woerlitz](https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/woerlitz)

### Herzlich willkommen!

Mit dem Wörlitzer Park, dem Höhepunkt des Gartenreichs Dessau-Wörlitz, entstand ein Gesamtkunstwerk, das Gartengestaltung und Architektur in bisher nie gekannter Harmonie vereinigt. Eine Gondelfahrt (nicht barrierefrei) oder ein Spaziergang durch das UNESCO-Welterbe ermöglichen wunderbare und überraschende Sichten auf Skulpturen, Baumgruppen, Brücken, Gebäude und Gewässer.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Wörlitzer Park im Gartenreich Dessau Wörlitz

06785 Oranienbaum-Wörlitz OT Wörlitz, Zertifikats-ID: PA-11739-2020



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Oktober 2021 – September 2024**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



Würmlitzer Park im  
Gartenreich Dessau  
Würmlitz

©Manuela Fischer



Würmlitzer Park im  
Gartenreich Dessau  
Würmlitz

©Manuela Fischer



Festsaal im Würmlitzer  
Schloss

©Manuela Fischer

---

## Überblick

- Öffentlicher Parkplatz vorhanden
- herausragendste Parkanlage des Gartenreiches Dessau–Würmlitz
- Gondelfahrten inmitten herrlicher Natur
- Zugang zur Ausstellung im Schloss nur über Treppen möglich

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Vom Parkeingang bis zur Insel Stein ist der Weg stufenlos und von der Oberflächenbeschaffenheit her gut begeh- und befahrbar
- Außenwege sind mindestens 120 cm breit
- Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit
- Hublift am Schloss für den Zugang zum Festsaal vorhanden
- WC´s für Menschen mit Behinderung vorhanden

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüferelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt in der Kirchgasse und in der Nähe des Gotischen Hauses (ausgewiesener Großparkplatz) einen nicht gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Parkplatz in der Kirchgasse ist nicht leicht begeh- und befahrbar (Kopfsteinpflaster).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang Kirchgasse ist 160 m lang, der Weg vom Parkplatz zum Eingang am Gotischen Haus ist ca. 100 m lang.
- In 900 m Entfernung befindet sich der Wörlitzer Bahnhof.
- Das Gelände ist stufenlos zugänglich.
- Es ist nur ein Teil des Parks ebenerdig zugänglich: bis zur Insel Stein mit Amphitheater und der Bereich um das Gotische Haus. Weitere Bereiche sind nur über Stufen, Fähren oder Gondeln zu erreichen, die nicht stufenlos zugänglich sind.
- Die Plattform des Hublifts am Wörlitzer Schloss ist 110 cm x 140 cm groß. Mit dem Hublift ist der Festsaal zu erreichen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Außenwege sind mindestens 120 cm breit, leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 14 %.
- Der Weg durch die Felsengrotte ist 110 cm breit.
- Im Park sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten, jedoch nicht für Rollstuhlfahrer. Es ist eine Voranmeldung notwendig.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (am Gotischen Haus)

- Die Tür ist 90 cm breit.
- Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm;  
vor dem WC und dem Waschbecken 130 cm x 160 cm;  
links neben dem WC 75 cm x 46 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Insel Stein)

- Die Tür ist 95 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm;  
vor dem WC 180 cm x 140 cm;  
vor dem Waschbecken 130 cm x 180 cm;  
links neben dem WC 97 cm x 47 cm und rechts neben dem WC 130 cm x 47 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Park ist zu jeder Zeit frei zugänglich. Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Der Eingang in das Schloss ist visuell kontrast gestaltet.

- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Park ist keine Beschilderung vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben keinen Handlauf.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo am Parkeingang sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind nicht in Sichtweite. Es sind keine Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (außer WC).

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

