

Naturpark Fläming Sachsen-Anhalt – Infozentrum in Coswig/Anhalt

Schloßstraße 13
06869 Coswig (Anhalt)

Tel: +49 34903 595600

info@naturpark-flaeming.de
<http://www.naturpark-flaeming.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Naturpark Fläming
Sachsen-Anhalt
– Infozentrum in
Coswig/Anhalt

©Manuela Fischer



Naturpark Fläming
Sachsen-Anhalt
– Infozentrum in
Coswig/Anhalt

©Manuela Fischer



Naturpark Fläming
Sachsen-Anhalt
– Infozentrum in
Coswig/Anhalt

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer



Blick auf den Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

ÖPNV

Bushaltestelle am Markt



Bushaltestelle am Markt

©Manuela Fischer



Bushaltestelle am Markt

©Manuela Fischer



Bushaltestelle am Markt

©Manuela Fischer

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg zum Infocenter muss die Straße überquert werden.

Weg von Bushaltestelle zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 70 m.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm


Anmerkungen für den Gast: Die 14 cm hohe Stufe am Eingang wird bei Bedarf mit einer Anelgerampe überwunden.

Stufe am Eingang



Stufe am Eingang

©Manuela Fischer



Stufe am Eingang

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf steht eine Anlegerampe mit einer max. Längsneigung von 7% zur Verfügung. Der längste Rampenlauf ist 2 m lang.

Kundenraum mit Infotresen



Kundenraum mit
Infotresen

©Manuela Fischer

Infotresen



Infotresen

©Manuela Fischer



Infotresen

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 78 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenraum



Kundenraum

©Manuela Fischer



Kundenraum

©Manuela Fischer



Kundenraum

©Manuela Fischer



Kundenraum

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Weg durch den Raum



Weg durch den Raum

©Manuela Fischer



Weg durch den Raum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

Anmerkungen für den Gast: Ein WC für Menschen mit Behinderung steht im gegenüberliegenden Rathaus zu den Öffnungszeiten zur Verfügung (1. OG, mit Aufzug erreichbar).

Weg durch den Raum



Weg durch den Raum

©Manuela Fischer



Weg durch den Raum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.